

**Zakłady Energetyki Ciepłej S.A. w Katowicach**  
**ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice**  
telefon: (32) 603 57 00, telefaks: (32) 603 57 27  
e-mail: sekretariat@zec.katowice.pl  
http://www.zec.katowice.pl

## ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr **80/TI/ZO/W3/2018 - aktualizacja terminu składania ofert** pn.

„Wymiana odzūżlaczy pod kotłem WR 25 nr 1 na Wydziale 3 "Mysłowice" ZEC S.A.”

Zapraszamy do złożenia oferty na wymianę odzūżlaczy pod kotłem WR 25 nr 1 na Wydziale 3 "Mysłowice" ZEC S.A."

### ZAKRES PRAC

1. Demontaż istniejących odzūżlaczy zgrzeblowych szt. 2 pod kotłem wodnym nr 1 w budynku starej kotłowni na poziomie odzūżlania.
2. Demontaż lejów koksikowych przesypowych szt. 8 wraz z klapami odcinającymi, zabudowanych nad odzūżlaczami kotła jw.
3. Demontaż lejów głównych żużlowych szt. 2 wraz z klapami odcinającymi zabudowanych ,nad odzūżlaczami kotła jw.
4. Naprawy w niezbędnym zakresie kołnierzy mocujących zdemontowane leje do betonowego stropu nad odzūżlaczami kotła jw. oraz naprawa ich zakotwienia w stropie.
5. Zabudowa nowych lejów koksikowych szt. 8 wraz z klapami odcinającymi. Leje długości około 1.5 mb. o przekroju kwadratowym 0,25 m x 0,25 m . Leje od strony zewnętrznej muszą posiadać szczelne otwory rewizyjne ( 1 szt. o przekroju prostokątnym ) z możliwością zamknięcia służące do okresowego udroźnienia w przypadku zatkania odpadem z procesu spalania lub elementami uszkodzonego łańcucha rusztowego (rusztowiny , zamki itp.).
6. Zabudowa nowych głównych lejów żużlowych szt. 2 wraz z klapami odcinającymi. Leje długości około 1.5 mb. o przekroju kwadratowym około 0,45 m x 0,45 m . Leje od strony zewnętrznej muszą posiadać szczelne otwory rewizyjne ( 1 szt. o przekroju prostokątnym ) z możliwością zamknięcia służące do okresowego udroźnienia w przypadku zatkania odpadem z procesu spalania lub elementami uszkodzonego łańcucha rusztowego ( rusztowiny , zamki itp.).
7. Dostawa i zabudowa nowych odzūżlaczy zgrzeblowych szt. 2 o długości około 15 mb. każdy w miejsce zdemontowanych. Odzūżlacze muszą spełniać następujące wymogi :
  - koryta odzūżlaczy muszą być wykonane jako zamknięte z nawrotem łańcucha zgrzeblowego pod korytem,
  - urządzenia napędowe łańcucha muszą być wyposażone ( w części tylnej koryta przy bębnie nawrotnym ) w pionowe napinacze łańcucha,
  - w każdym korycie musi być zabudowane urządzenie pływakowe połączone z instalacją wodną służące do utrzymywania właściwego poziomu wody w odzūżlaczu,
  - napędy odzūżlaczy muszą być wyposażone w czujniki ruchu , które w przyszłości będą włączone do układu wizualizacji pracy urządzeń kotłowych,
  - główne leje zrzutowe żużła do odzūżlacza zgrzeblowego wykonać w taki sposób aby w przypadku awarii odzūżlacza był możliwy zrzut żużła poza odzūżlacz z jego lewej i prawej strony na posadzkę poziomu odzūżlania
- Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących napędów odzūżlaczy (silnik + przekładnia),
8. Zabezpieczenie i odbiór wszelkich odpadów za wyjątkiem złomu metalowego który będzie zabezpieczony przez ZEC S.A., a mianowicie:

- wszystkie odpady zostaną zagospodarowane na zasadach określonych w „Ustawie o odpadach” – Dz. U. 2013 , poz.21 z 2013 r. z późniejszymi zmianami oraz w „Wydziałowej Instrukcji odpadowej”,
- karty przekazania odpadów muszą być potwierdzone za zgodność i przekazane Starszemu Mistrzowi Wydziału a kopie kart dołączone do protokołu odbioru końcowego.

#### **ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:**

1. Nazwę i adres oferenta.
2. Osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail.
3. Datę przygotowania oferty.
4. Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia
5. Okres gwarancji (min. 24 m-ce).
6. Termin realizacji zamówienia.
7. Termin płatności.

#### **WYMAGANE DOKUMENTY**

1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej na Wydziale 3 potwierdzone przez osobę upoważnioną z Wydziału (Załącznik nr 1)
3. Akceptacja Załącznika nr 2 – Projekt Umowy
4. Akceptacja Załącznika nr 3 do „Zapytania ofertowego” – „Obowiązki i wymagania techniczno-organizacyjne stron: Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający”

#### **WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI**

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do ZEC S.A.

#### **DODATKOWE INFORMACJE**

ZEC S.A. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jak też uznania bez podania przyczyny, że postępowanie nie dało rezultatu.

#### **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę w formie zeskanowanych dokumentów (.pdf) należy przesłać na adres e-mail: [fz@zec.katowice.pl](mailto:fz@zec.katowice.pl) do dnia **10.07.2018r. do godz. 10.00** z opisem w temacie „Oferta – 80/TI/ZO/W3/2018

#### **DANE KONTAKTOWE**

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych oraz wizji lokalnej

- Arkadiusz Pytel; Wydział 3 „Mysłowice” ZEC S.A.  
41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 3, tel. 607 464 176  
e-mail: [arkadiusz.pytel@zec.katowice.pl](mailto:arkadiusz.pytel@zec.katowice.pl)

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

- Karolina Majewska, Dział Zakupów ZEC S.A.  
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 24, 722 033 708  
e-mail: [karolina.majewska@zec.katowice.pl](mailto:karolina.majewska@zec.katowice.pl)
- Anna Jochemczyk; Dział Zakupów ZEC S.A.  
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 10,  
e-mail: [anna.jochemczyk@zec.katowice.pl](mailto:anna.jochemczyk@zec.katowice.pl)

## ZAŁĄCZNIKI

1. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
2. Projekt Umowy
3. „Obowiązki i wymagania techniczno-organizacyjne stron: Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający”;

Karolina Majewska

---

Dział Zakupów ZEC S.A.