

## Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wymiana wyłączników APU-2sztuki w rozdzielniach elektrycznych W-IV Murcki.

**Przedmiot zamówienia:** Wymiana dwóch wyłączników mocy APU-30A /Un-500V ,In-630A/ na nowe z zabudową dwóch nowych 3- biegunowych odłączników systemowych w miejsce starych jednobiegunowych WS1/10/1000A, zabudowanych w rozdzielni TS-5/1 w polu 3 i TS-5/2 w polu 8 500V.

### Zakres zamówienia

1. Demontaż starych wyłączników APU 30 -2sztuki ,
2. Demontaż starych odłączników jednobiegunowych WS-1/10/500V -6sztuk,
3. Dostawa i zabudowa 2 nowych wyłączników mocy (retrofity wyłączników APU typu BH630A30SM produkcji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego ORAM Łódź (Grupa Martech).W/w wyłączniki wyposażać: w napęd silnikowy 110V DC lub 230V AC, wyzwalacz nadprądowy, panel sterowania miejscowego .
4. Dostawa i zabudowa 2 nowych 3-biegunowych odłączników systemowych w miejsce starych jednobiegunowych WS1,
5. Wykonanie zasilania napędu silnikowego wyłączników 110V DC lub 230V AC,
6. Dostosowanie elewacji czołowej pola 3 i 8 rozdzielni TS 5 500V do nowego wyłącznika.
7. Wykonanie badań zwarciovych i przeciążeniowych 2 wyłączników mocy przed zabudową,
8. Nastawa zabezpieczeń elektroenergetycznych 2 wyłączników mocy,
9. Próby funkcjonalne,
10. Badania odbiorcze 2 wyłączników mocy,
11. Wykonanie dokumentacji technicznej na wprowadzone zmiany do rozdzielni (zmiany istotne).