

NOWY NIKISZOWIEC
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA DLA POTRZEB C.O. I CWU
DLA WĘZŁÓW CIEPLNYCH (KLATEK SCHODOWYCH)
WERSJA OSTATECZNA

Obliczenia przeprowadzono dla jednostkowego zapotrzebowania cwu $q = 70,0$ l/db

Węzeł cieplny klatka	Ilość mieszkań	Ilość mieszkańców	Q _{śrcwu} [kW]	Q _{maxcwu} [kW]	Q _{co} [kW]
BUDYNEK A					
KWC- A /K1	16	39	9,0	34,0	48,0
KWC- A /K2	20	51	12,0	41,0	60,0
KWC- A /K3	14	34	8,0	31,0	42,0
KWC- A /K4	15	39	9,0	34,0	51,0
KWC- A /K5	14	34	8,0	31,0	45,0
KWC- A /K6	17	54	12,0	43,0	67,0
KWC- A /K7	16	39	9,0	34,0	47,0
KWC- A /K8	16	39	9,0	34,0	47,0
KWC- A /K9	31	87	20,0	62,0	98,0
Razem	159	416	96,0	344,0	505,0
BUDYNEK B					
KWC- B/K1	16	39	9,0	34,0	48,0
KWC- B /K2	16	43	10,	36,0	48,0
KWC- B /K3	15	39	9,0	34,0	46,0
KWC- B/K4	16	39	9,0	34,0	48,0
KWC- B /K5	25	82	19,0	59,0	93,0
KWC- B /K6	15	43	10,0	36,0	48,0
KWC- B /K7	14	45	10,0	37,0	55,0
KWC- B /K8	12	28	6,0	26,0	35,0
KWC- B /K9	14	34	8,0	31,0	45,0
KWC- B /K10	12	30	7,0	28,0	38,0
KWC- B /K11	14	34	8,0	31,0	45,0
KWC- B /K12	26	76	17,0	56,0	97,0
Razem	198	532	122,0	442,0	646,0
BUDYNEK C					
KWC- C/K1	17	50	11,0	41,0	62,0
KWC- C /K2	16	39	9,0	34,0	47,0
KWC- C /K3	24	78	18,0	56,0	93,0
KWC- C /K4	15	41	9,0	35,0	47,0
KWC- C/K5	14	36	8,0	32,0	48,0
KWC- C/K6	16	39	9,0	34,0	47,0
KWC- C /K7	16	39	9,0	34,0	47,0
KWC- C/K8	16	39	9,0	34,0	47,0
KWC- C /K9	12	33	8,0	30,0	42,0
KWC- C /K10	12	30	7,0	28,0	41,0
Razem	157	424	97,0	358,0	521,0
OGÓŁEM	515	1372,0	315,0	1144,0	1672,0

Całkowita ilość węzłów cieplnych - 31,kpl.

Tomaz Tapper
2018-07-24

