

Zmiany nr 3 do SIWZ

Dotyczy: postępowania nr 251/TI/PO/P3/P5/AC/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13 MWt na terenie wydziału nr 5 Wieczorek i wydziału nr 3 Mysłowice

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz pytań Oferentów, które wpłynęły do Dalkia Polska Energia S.A. w związku z ogłoszonym postępowaniem nr 251/TI/PO/P3/P5/AC/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13 MWt na terenie wydziału nr 5 Wieczorek i wydziału nr 3 Mysłowice, Zamawiający przedstawia następujące zmiany w treści SIWZ:

1. W Części I SIWZ:

Ust. 5.2. otrzymuje następujące brzmienie:

„5.2. Oferty należy złożyć w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Katowicach, 40-205 Katowice ul. Ścigały 14, **najpóźniej dnia 2 marca 2020 r. do godz. 10:00.**”

Zmieniono termin i godzinę składania ofert.

Ust. 6.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„6.1. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 2 marca 2020 r. o godz. 10.15.”

Zmieniono termin i godzinę otwarcia ofert.

Ust. 13.7. otrzymuje następujące brzmienie:

„13.7. Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia do 17 lutego 2020 roku.”

Zmieniono termin zadawania pytań.

2. W Części III SIWZ PFU A-1:

Ust. 1.5.1.1. pkt. 4. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) ruchomy ruszt napędzany hydraulicznie z dedykowaną stacją oleju, zapewniający równomierne wymieszanie paliwa, wyposażony w żeliwne rusztowiny

o zawartości chromu min. 25%; obciążenie cieplne rusztu nie może przekraczać 450kW/m², a obciążenie cieplne komory spalania 200kW/m³ - dotyczy zarówno kotła w ZP3 Mysłowice jak i ZP5 Wieczorek.”

Zmieniono max obciążenie cieplne rusztu.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K. Buczek".

Krzysztof Buczek

Przewodniczący Komisji Przetargowej